

Edité le : 26/10/2019

Rapport d'analyse Page 1 / 2

THERMES DE GREOUX LES BAINS
Mme ANNE MARIE POUPARD
04800 GREOUX LES BAINS

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE19-184081	Référence contrat :	LSEC15-4840
Identification échantillon :	LSE1910-26969		
Nature:	Eau de tour d'aéroréfrigération		
Origine :	THERMES DE GREOUX LES BAINS TAR 2 Désinfection du point : Flambage / Conditions de prélèvement : Robinet vanne de puisage après purge / Nature du produit de traitement de choc : Nalco77352 / Concentration du produit de traitement de choc : N.C.C. / Date de dernière injection de biocide traitement choc : lundi 14 octobre 22h00 Nature et dosage du produit injecté en continu : Nalco ST40		
Dept et commune :	04 GREOUX LES BAINS		
Prélèvement :	Prélevé le 17/10/2019 de 11h22 à 11h22 Réception au laboratoire le 18/10/2019 à 02h46 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / LARRE Fabrice Prélèvement accrédité FD T 90-522 et IRDEFA Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 18/10/2019 à 02h46

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Aspect de l'eau	LEGTAR	Limpide	-	Analyse qualitative			
Teinte de l'eau	LEGTAR	Incolore	-	Analyse qualitative			
Présence de dépôt	LEGTAR	NON	-	Analyse qualitative			
Mesures sur le terrain							
Température de l'eau	LEGTAR	20.4	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3		#
pH sur le terrain	LEGTAR	8.8	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523		#
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	LEGTAR	613	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888		#
Turbidité	LEGTAR	6.50	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1		#
Analyses microbiologiques							
Legionella spp	LEGTAR	< 100	UFC/l	Filtration	NF T90-431		#

.../...

Edité le : 26/10/2019

Identification échantillon : LSE1910-26969

Destinataire : THERMES DE GREOUX LES BAINS

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	
dont Legionella pneumophila	LEGTAR	< 100	UFC/l	Filtration	NF T90-431	100000	1000	#
Legionella pneumophila sérotype	LEGTAR	Non Determiné	-	Sérotypage par immunsérums				

LEGTAR LEGIONELLA ET L.PNEUMOPHILA PAR FILTRATION

Legionella non détectées

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (rubrique 2921).

Résultat CONFORME aux références de qualité (1000 UFC/l).

Ludovic RIMBAULT
Responsable Technique Microbiologie

