

LOCALISATION	CIRCUITS OU POINTS CONCERNES	PERSONNE EN CHARGE	FREQUENCE DE SUIVI	ACTION	DOCUMENTS DE SUIVI / ASSOCIES
Pompes de traitement	Eau d'appoint Eau des tours	CTS	Hebdomadaire	Vérification de l'amorçage Vérification des réglages Bilans matières	Carnet sanitaire
Intérieur des Tours		CTS	1 fois / an	Contrôle visuel	Carnet sanitaire
Environnement des Tours		CTS	1 fois / an	Enlèvement des feuilles sur le pourtour des tours	Carnet sanitaire
Filtres à tamis	Circulation eau des tours	CTS	1 fois / an	Rinçage à l'eau	Procédure remise en service des installations
Adoucisseur	Résine d'échange Bac à sel Vanne de saumure	CTS	1 fois / an	Désinfection au P3 OXONIA ACTIVE Vidange et rinçage Vérification	Procédures d'arrêt et de remise en service des installations
Pompes de traitement	Eau d'appoint Eau des tours	CTS	1 fois / an	Entretien des pompes	Procédures d'arrêt et de remise en service des installations
Installations	Circuits	CTS	1 fois / an	Vidange complète de l'installation et purge du réseau	Procédures d'arrêt et de remise en service des installations
Installations	Séparateur de gouttes Dévésiculeurs Bac Rampe d'aspersion Filtres à tamis Ventilateur et piège à sons	Prestataire extérieur  CTS	1 fois / an (avant ouverture)	Nettoyage au jet d'eau  Démontage et nettoyage à l'eau Aspiration	Protocole du prestataire extérieur  Procédure remise en service des installations
Installations	Sondes température et conductivité	CTS	1 fois / an (avant ouverture)	Contrôle et calibration	Carnet sanitaire
Disconnecteur réseau de ville	Réseau eau d'appoint et remplissage	prestataire extérieur agréé	1 fois / an	Vérification	Procédure remise en service des installations PV intervention